



APRAGAZ

a.s.b.l.

Votre organisme de Contrôle / Service Externe de Contrôles Techniques

Rapport SB090380

Type 3



NUMEROS D'AGREMENTS:

- FLANDRES 2002/H064-2007/K043-MDB/2021/00001
- BRUXELLES AGR 001
- WALLONIE 99/002



RUE TIENNE STASSIN 3
5020 FLAWINNE

Rapport de l'examen d'un dépôt en réservoirs fixes non réfrigérés de gaz propane ou de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges (A.R. du 21/10/1968 et ses modifications + prescriptions de l'Arrêté du Gouvernement Wallon dd 7 juillet 2005) dans la limite des responsabilités contractuelles du fournisseur de gaz.*

C	049174000	R	6CS092	N5
---	-----------	---	--------	----

A LA DEMANDE DE ANTARGAZ NOUS AVONS PROCÉDÉ LE 23/06/2021 AU CONTRÔLE DU DÉPÔT SIS :

RUE TIENNE STASSIN 3 , 5020 FLAWINNE

UTILISATEUR:



+32499204523

RESERVOIR	CONSTRUCTEUR	NUMERO	CAPACITE	DATE-E
	SILVA MATOS	6CS092	2950	20/01/2016
	N° CERTIFICAT	DELIVRE LE		PAR
	Rinave			RINAVE (PORTUGAL)
SOUPAPE DE SECURITE	OMEGA L5 1/4" NPT	DATE	01-2016	ECHÉANCE 01-2026
				CLAPET ANTI-RETOUR -
ATTESTATION DE TUYAUTERIE				
N° de l'habilitation	INSTALLATEUR	CODE POS	COMMUNE	CERTIFICAT
<input type="text" value="PAT"/>	Technogaz	4960		22/03/2016
<input type="text" value="partie intérieure"/>	De Clercq Didier	3040		02/03/2024
AUTORISATION	CLASSE	DATE	EXPIRATION	CAPACITE ADMISE
	3	11/03/2016	11/03/2026	2950
	CAPACITE INSTALLEE		2950	%

REMARQUES:		INFRACTIONS:	
-------------------	--	---------------------	--

- Pour les installations réalisées ou modifiées après le 1/01/2007, l'attestation de tuyauterie doit être établie par un installateur habilité pour le gaz propane ou par un Service Externe de Contrôles Techniques.

- Limiteur de pression: -

UPS0 / OPS0 :

Multimètre :

Protection cathodique

circuit ouvert: -1324 mV

circuit fermé: -1456 mV

courant: 0.18 mA

liaison isolante: N

CONCLUSION

Le dépôt répond aux prescriptions réglementaires et doit être réinspecté endéans les 5 ans. C'est à dire avant le 06-2026

* limité aux parties visibles, extérieures du bâtiment.

RP 141/Rev.8-F Date : 15/03/2024

Ag. Propane T assol APRAGAZ, l'agent visiteur.