

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 12/12/2017

Inspecteur: Yves Pelgrims

Mentor:

Installateur: Smart Business

Date rapport: 12/12/2017

N° TVA:-

Installations bvba

N° C. Ident:-

Marque et type appareil de mesure: N° série:: 1779013
Fluke 1653B

Adresse de l'installation:

Rue Stallestraat
Numéro 63 b us 1.5
Code postal 1180
Commune Ukkel
Type appartement

Propriétaire:

Nom Fam. Herrera
Rue Stallestraat
Numéro 63 b us 1.5
Code postal 1180
Commune Ukkel

EAN : -

N° compteur: : 33724392

Type de contrôle:

Contrôle de conformité d'une nouvelle installation domestique selon les articles RGIE 270 et 86.

Distributeur: Tension: 1N400V Liaison comp / tableau: 10 mm² Protection Max: 40 A

Nombres tableaux: 1 Nombres circuits: 11 Ri GEN: 37 MΩ

Prise de terre: Boucle piquet RE: 0,5 Ω

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

ΔI (mA)	In (A)	In - autres (A)	I _{Δt}	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	11	-	-
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	4	-	-

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
Zie schema	-	-	-	-	-
Contrôle visuel (général)	☒ BON ☐ PB	Contact direct	☒ BON ☐ PB	Contact indirect	☒ BON ☐ PB
Raccordement	☒ BON ☐ PB	Schéma correct	☒ BON ☐ PB	schéma en annexe par Aceg asbl	☐
Liaisons équipotentiels	☒ BON ☐ PB	☐ pas d'application ☐ en attente			
Continuité	☒ BON ☐ PB	Éclairage / machines	☐ BON ☐ PB	☒ PA	

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

O2 Aucune infraction .

O5 L'éclairage est pas affiché encore définitif.

O9 Salle de bain est pas complètement terminé . Baignoire et/ou douche doivent être placés .

O12 Le système électrique est pas sous tension. Le bon fonctionnement des différentiels n'a pas pu être testée.

CONCLUSION

- ☒ **L'installation électrique est conforme au RGIE.** La prochaine visite périodique est à prévoir avant le 12/12/2042
- ☒ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que le différentiel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage en amont et aval.
- ☒ Le schéma unifilaire et le schéma de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.
- ☐ **L'installation électrique n'est pas conforme..** Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
- ☐ **L'installation électrique n'est pas conforme..** La visite de contrôle prévue par l'art 276bis du RGIE, doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente. Les coordonnées du nouveau propriétaire doivent nous parvenir après signature de l'acte de base. Si le recontrôle est effectué par un autre organisme, celui-ci est prié de nous en tenir informé suite à sa visite.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.



PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

De inspecteur Yves Pelgrims

**Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au AREI**

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la direction Energie Gaz - Electrique du Service Public Fédéral concerné.

Qualité

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

www.aceg.be

02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

Feuille de route pour une installation qui est conforme:

Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des améliorations majeures à l'installation, vous êtes obligé de faire une reinspection	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 12/12/2042	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.

