

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname volgnummer attest: SA-422807							
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: Vaillant Group Belgium N.V. straat en nummer: Golden Hopestraat 15 postnr en gemeente: 1620 Drogenbos tel: 02/334 93 00 fax: e-mail: ondernemingsnummer: BE 0401.874.760			TECHNICUS voornaam en achternaam: Benny Janssens erkenningsnummer: GV01028 Datum onderhoud: 12/06/2025 Arbeidsduur van: 08:40 tot 09:20				
Klant voornaam en achternaam: XXXXXXXXXX straat en nummer: Avenue des Genêts 16 postnr en gemeente: 1970 Wezembeek-Oppem tel: fax: e-mail: XXXXXXXXXX			(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) voornaam en achternaam: XXXXXXXXXX straat en nummer: Bremlaan 16 postnr en gemeente: 1970 Wezembeek-Oppem tel: fax: e-mail: XXXXXXXXXX				
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)							
☒ Centraal* ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C93 (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet premix (GI) ☒ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:							
Toestel merk: Vaillant type: VC BE 376/5-5 E 629N0 bouwjaar: 2012 fabricatienummer: 21125000100116310001005629N0 nominaal vermogen (kW): 37			Brander (enkel CV) merk: Vaillant type: VC BE 376/5-5 E 629N0 bouwjaar: 2012 fabricatienummer: 21125000100116310001005629N0 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 37				
Goede staat van werking (3) De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd. (4) Metingen via gesloten protocol van InstaCert opgemeten. Afdruk is niet nodig.		eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast*	Proef I: Initiele meting	Proef II: Eindmetingen ** ☐ Laaglast ☒ Hooglast	OK	Niet OK
keteltemperatuur		°C	1, 2				
sproeier: merk en type			1				
sproeier: debiet			1				
sproeier: hoek		graden	1				
pompdruk		bar	1				
gasdruk teller		mbar	2				
gasdruk gasblok		mbar	2				
gasdruk branderbed		mbar	2				
rookindex		Bacharach	1				
zuurstof (O2)		%	1, 2		5.1		
koolstofdioxide (CO2)		%	1, 2		9.1		
koolstofmonoxide (CO)		mg/kWh	1, 2		13		
rookgastemperatuur (tg)		°C	1, 2		28.1		
omgevingstemperatuur (ta)		°C	1, 2		17.4		
nettotemperatuur (tg - ta)		°C	1, 2		10.7		
rookgasrendement (bovenwaarde)		%	1, 2		89.8		
rookgasrendement (onderwaarde)		%	1, 2		99.5		
serienummer EUROLYZER STX		06-46-030	1, 2		(4)		
datum			1, 2		12/06/2025		
tijd			1, 2		09:10		
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling			1	☐ OK	☐ Niet OK		
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als			1, 2	☐ OK	☐ Niet OK		
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook			3	☐ OK	☐ Niet OK		
Veilige staat van werking							
druk rookgasafvoerkanaal		29 Pa	1, 2, 3	☒ OK	☐ Niet OK		
verluchting en ventilatie stooklokaal			1, 2, 3	☒ OK	☐ Niet OK		
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)			1, 2	☒ OK	☐ Niet OK		
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)			2	☒ OK	☐ Niet OK		
* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten worden						** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn	
Eindbeoordeling Het toestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ niet goed ☐ niet veilig		Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 12/06/2027					
Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Andere opmerkingen:							

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))

voor kennisname

(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: SA-422807
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: Vaillant Group Belgium N.V. straat en nummer: Golden Hopestraat 15 postnr en gemeente: 1620 Drogenbos tel: 02/334 93 00 fax: e-mail: ondernemingsnummer: BE 0401.874.760		TECHNICUS voornaam en achternaam: Benny Janssens ☒ erkeningsnummer: GV01028 ☐ schoorsteenveger Datum onderhoud: 12/06/2025 Arbeidsduur van: 08:40 tot 09:20	
Klant voornaam en achternaam: Pierre Dupont straat en nummer: Avenue des Genêts 16 postnr en gemeente: 1970 Wezembeek-Oppem tel: fax: e-mail: pierre.dupont@gmail.com		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) voornaam en achternaam: Pierre Dupont straat en nummer: Bremlaan 16 postnr en gemeente: 1970 Wezembeek-Oppem tel: fax: e-mail: pierre.dupont@gmail.com	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C93 (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet premix (GI) ☒ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: Vaillant type: VC BE 376/5-5 E 629N0 bouwjaar: 2012 fabricatienummer: 21125000100116310001005629N0 nominaal vermogen (kW): 37		merk: Vaillant type: VC BE 376/5-5 E 629N0 bouwjaar: 2012 fabricatienummer: 21125000100116310001005629N0 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 37	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☒ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen: ☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid			
Gasvormige brandstof: (erkend technicus) ☒ ontstoffing ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ reiniging van de ventilator en de brander			
Vloeibare brandstof: (erkend technicus) ☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander			
Vaste brandstof: (geschoold vakman) ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron			
Gebreken en maatregelen			
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen:			
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór		12/06/2027	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór		12/06/2027	

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))

voor kennisname

(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be