J. VAN HEMELEN VZW.
KEURINGSORGANISME

☒ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

☐ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

Ref. verslag : 165250

00/20050412/2

CONFORMITEITSONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van : D. Wittevaut
Plaats van onderzoek : Eikenboomstraat 25 1640 Sint-Genesius-Rode
Installateur : DEMET NV Hoal
– B.T.W.-nummer : 780 295 714
– of identiteitskaartnr. : ..... uitgereikt te ..... op datum van : .....
Aard van de inrichting : Bestaand REID Stroomleveraar : ELECTRABEL
Agent-Onderzoeker : Dierickx Olivier Datum van onderzoek : 12/04/05

– Bedrijfsspanning	3x230V	TABL – Beschrijving van de stroombanen :
– Doorsnede voedingskabel	Bestaand	1x2p aut 16A ~~[illegible]~~ RCD
– Algemene bescherming	Teller	2x2p aut 16A 1,5mm
– Type algemene schakelaar	25A	7x2p aut 20A 2,5mm
– Type aardelektrode(s)	bestaand	1x3p aut 25A 6mm
– Aardspreidingsweerstand	5Ω	TABL na diff 30mA
– Algemene isoleringsweerstand	>1MΩ	1x2p aut 16A 2,5mm
– Aantal borden en eindstroombanen	2/24/1	3x3p aut 20A 2,5mm.
– Algemene differentieelschakelaar	2x 4P 0,3A 40A	TAB 2 3x2p aut 10A 2,5mm
– Bijkomende differentieelschakelaar(s)	2x 4P 0,03A 40A	6x2p aut 20A 2,5mm na diff 30mA 2p aut 20A 2,5mm 2p aut 16A 2,5mm

– de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
– de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
– verwarmingstoestellen : .....

Vastgestelde inbreuken :

Geen

gem: keurg 5-23 bond 1 installatie van 1981.

De elektrische installatie werd ..... conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 12/04/2030

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :
Klantnr. : .....
Visa : ..... datum : ..../..../....