



**Certificat de Performance Energétique (PEB)
Bâtiment résidentiel existant**

N° : 20111011011914
Etabli le : 11/10/2011
Valable jusqu'au : 11/10/2021
Certificateur agréé N° :
CERTIF-P2-00623



Données administratives


Rue : Rue Purgatoire N° : 150 Boîte :
CP : 4860 Localité : Wegnez
Type de bâtiment : Maison unifamiliale
Permis de bâtir/d'urbanisme/unique obtenu le :
Numéro de référence du permis :
Construction : ←1971 ou inconnue Version du protocole: 16/06/2011
Prix du certificat (TVAC) : 400.00€ Version du logiciel : 1.0.23



Ce certificat est un document officiel qui vous informe sur la performance énergétique du bâtiment certifié. Il vous indique les mesures générales d'amélioration qui peuvent être apportées. Le certificat est établi par un certificateur agréé conformément à l'Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la certification des bâtiments résidentiels existants publié au Moniteur belge le 22/12/2009, sur base des informations récoltées lors de la visite du bâtiment. Pour de plus amples informations, visitez le site <http://energie.wallonie.be> ou consultez les Guichets de l'Energie.

Consommation énergétique calculée du bâtiment

Consommation totale d'énergie primaire : 41442 kWh/an
Consommation spécifique d'énergie primaire - E_{spec} (kWh/m².an) :



Cette consommation est établie sur base d'une occupation, d'un climat intérieur et de conditions climatiques standardisés, de telle sorte que le résultat peut différer de votre consommation réelle. Cette approche standardisée permet de comparer les bâtiments entre eux, de manière théorique. Elle prend en compte la consommation pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, les auxiliaires et éventuellement, le refroidissement. Le résultat est exprimé en énergie primaire.

Indicateurs spécifiques

- Enveloppe du bâtiment** : Très mauvais (5 smileys)
- Système de chauffage** : Moyen (5 smileys)
- Système de production d'eau chaude sanitaire** : Bon (5 smileys)
- Ventilation** : Moyennement mauvais (5 smileys)
- Système de production d'énergie renouvelable** : Non applicable (5 smileys)

Certificateur agréé N° : CERTIF-P2-00623

Nom: CLERMONT
Prénom: Frédéric
Rue: Rue des 3 Barrières N°: 8 Boîte:
CP: 4630 Localité: Ayeneux
Pays: Belgique

Je déclare que toutes les données reprises sur ce certificat sont conformes à la réalité.

Date: 12/10/2011
Signature:

CERTIFICAT
PEB



**Certificat de Performance Energétique (PEB)
Bâtiment résidentiel existant**

N° : 20111011011914
Etabli le : 11/10/2011
Valable jusqu'au : 11/10/2021
Certificateur agréé N° :
CERTIF-P2-00623



Wallonie

Données administratives

Rue : Rue Purgatoire N° : 150 Boîte :
CP : 4860 Localité : Wegnez

Impact sur l'environnement - émissions de CO₂

Émissions de CO₂ du bâtiment : **7581 kg CO₂/an**
Émissions de CO₂ spécifiques : **83 kg CO₂/m².an**

Description du bâtiment et des installations

Volume protégé : **279 m³**

Surface de plancher chauffée : **92 m²**

Performance de l'enveloppe du bâtiment : **278 kWh/m².an**
Besoins net en énergie / surface de plancher chauffée

Générateur(s) de chaleur pour le chauffage des locaux : **Chauffage central : Chaudière, non à condensation, Gaz naturel**

Performance des installations pour le chauffage des locaux : **65 %**
Rendement global sur énergie primaire

Générateur(s) de chaleur pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire : **Chaudière, Instantanée avec échangeur interne, Gaz naturel**

Performance des installations pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire : **56 %**
Rendement global sur énergie primaire