



ELECTRO-TEST V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELS BROEK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSP.

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution : Sibelga

Nr teller : 9.1.10.9.1.9.4
N° comp :

Index : 09827,378
Index :

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

Nr : 02 / 0086 / 8
N° :

Aard onderzoek : gasinstallatie
Genre de contrôle : installation gaz

1ste indienstelling : ☐
1ère mise en service :

aanpassing : ☐
adaptation :

habilitatie : ☐
habilitation :

periodiek : ☒
périodique :

Plaats van het onderzoek : Rue Felix Wafelaer 9 1130 Forêt
Lieu du contrôle :

Eigenaar / Propriétaire : Immo Conseil

Installateur : installation existante BTW / TVA : 0817525064
Ik. / C.I. :

Datum van het onderzoek : 13/03/10. Inspecteur : Vanderstraeten L.
Date du contrôle :

Onderzoek / Contrôle : ☐ woning / maison ☒ appart. 2^e étage

Soort gas / sorte gaz : ☐ aardgas G20 gaz naturel ☐ butaan / butane
☒ aardgas G25 gaz naturel ☐ propaan / propane

Druk aan teller of tank:
Pression au compteur ou citerne :

25 mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :
Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :

16 mm 18 mm soudure à argent Cuivre
1 mm 15 mm " "

Aangesloten toestellen : Bulex 24 kw C12
Appareils raccordés : Cuisinière

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met : ☒ teller compteur ☐ druk : mbar ☐ tester ☐ zeep of schuim savon ou mousse
exécuté par :

op ganse installatie : ☒ op gedeelte installatie : ☐
sur installation complète : sur installation partielle :

Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques :

Geen / Rien

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur

CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE ☐ NEE/ NON
CONFORMITE DE L'INSTALLATION ☒ JA / OUI

ELECTRO-TEST
Ir. Leo Vanderstraeten
Directeur
De inspecteur,
L'inspecteur,

☒ NBN D 51003
☐ NBN D 51004
☐ NBN D 51006
☐ NBN B 61001
☐ NBN B 61002

B.T.W. - TVA : BE 434.433.603

HBC : 734-1126000-33

TEL : (02) 751.98.39

FAX : (02) 751 52 09