



ELECTRO-TEST V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBOECK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSP.

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution : Sibelga

Nr teller : 88107965
N° comp :

Index : 25324,329 m³
Index :

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

Nr : 02 / 0068 / 6
N° :

Aard onderzoek : gasinstallatie
Genre de contrôle : installation gaz

1ste indienstelling : ☐
1ère mise en service :

aanpassing : ☐
adaptation :

habilitatie : ☐
habilitation :

periodiek : ☒
périodique :

Plaats van het onderzoek : Rue Felix Wafelaer 9
Lieu du contrôle : 1190 FOREST
Eigenaar / Propriétaire : Immo Conseil
Installateur : Installation existante BTW / TVA : 0817 525064
Ik. / C.I. :
Datum van het onderzoek : 13/03/10 Inspecteur : Vanderstraten L.
Date du contrôle :

Onderzoek / Contrôle : ☐ woning / maison ☒ appart. R. de Ch.
Soort gas / sorte gaz : ☐ aardgas G20 gaz naturel ☐ butaan / butane
☒ aardgas G25 gaz naturel ☐ propaan / propane

Druk aan teller of tank:
Pression au compteur ou citerne :

25 mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :
Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :

10m 18mm Soudure à argent acier

1m " " "

Aangesloten toestellen : Bulex 24kw C32
Appareils raccordés : Cuisinière

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met : ☒ teller
exécuté par : ☒ compteur

☐ druk :
☐ pression : mbar

☐ tester ☐ zeep of schuim
savon ou mousse

op ganse installatie : ☒
sur installation complète : ☒
op gedeelte installatie : ☐
sur installation partielle :

Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques :

Geen / Néant.

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur

CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE ☐ NEE/ NON
CONFORMITE DE L'INSTALLATION ☒ JA / OUI

☒ NBN D 51003
☐ NBN D 51004
☐ NBN D 51006
☐ NBN B 61001
☐ NBN B 61002

De inspecteur,
L'inspecteur,