

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Eendis

Nr teller :

32458188

N° comp :

Verslag van onderzoek :

Rapport de contrôle :

EAN code : UC

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Sint Katherinestraat, 28 3300 Tienen

Eigenaar

Propriétaire :

Dhr. Jonnens

Adres :

Adresse :

Edem

Installateur :

Eleekis

BTW / TVA :

822 827 541

Datum van het onderzoek :

Pe 24/5/14

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle :

☒ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning :

230V

Meter / bord verbinding

Job 62

Max. beveiliging :

63A

Tension :

Liaison compteur-tableau

Job 62

Protection max.

63A

Aardelektrode :

P.ket

Isolatie

0,858

Mohm

Aantal verdeelborden :

1

Electrode de terre :

6 Ohm

Isolement

0,858

Mohm

Nombre de tableaux :

1

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		Test ΔIn		I. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
63	300	A			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
63	30	A			☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐
					☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen :

OK

NOK

directe aanraking :

OK

NOK

Contrôle visuel : générale :

☒| contact direct : | ☒ | ☐ |
| Indirecte aanraking : | ☐ | ☐ |
| Contact indirect : | ☒ | ☐ |

Aansluitingen :

OK

☒| NOK | ☐ |
| Potentiaalvereffeningen : | OK | ☒ | NOK | ☐ |
| Liaisons equipotentielles : | OK | ☒ | NOK | ☐ |

Inbreuken/Infractions :

(zie keerzijde / voir verso)

VISUM :

Opmerkingen/Remarques :

Datum/date :

Deont

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — in dienst blijven.

L'installation est — niet — conforme au RGIE et peut — niet — rester en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Het eindaansluitingschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle contrôle au plus tard un an après date de la visite de contrôle.

De controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 27/5/2039

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : 27/5/2039

De controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du RGIE doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique ; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique ; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité ; d) l'obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.