vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles
Safety, quality and environmental services

VINÇOTTE

Rapport n° : .....

BELAC 040-INSP

F

Rési code :

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ Antwerpen-Limburg | tél : 03 221 86 11 | ○ Oost & West -Vlaanderen | tél : 09 244 77 11 |
| ○ Brabant | tél : 02 674 57 11 | ☒ Wallonie | tél : 081 432 611 |

# PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

**Responsable des travaux :** **Installation :** **Propriétaire / gestionnaire :**

***Bases de l'examen :*** *Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)* ○ .....

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ **Art 270** | ○ mise en usage ○ mobile | ○ modification ○ temporaire | ○ extension | ☒ Art 86 | ○ Art 271bis | ☒ **Unité d'habitation** |
| | | | | ○ Art 87 | ☒ Art 278 | ② **Unité de travail domestique** |
| ○ **Art 271** | ○ périodique | ○ contrôle | ○ ..... | ○ Art 88 | ○ Art ..... | ③ **Parties communes** |
| ○ **Art 276** : renforcement | | ☒ **Art 276bis** : vente d'une unité d'habitation | | ○ Art ..... | ○ Art ..... | ④ **Unité de travail** |

***Données générales de l'installation électrique :***

| | | | |
|---|---|---|---|
| Données distributeur | EAN | ☒ EAN non communiqué | ○ Compt. kWh non placé |
| | Compt. kWh | Iex jour 78099,9 nuit : ..... | ○ Compt. kWh exclusif nuit : ..... Index nuit 96354 |
| | Protection branchement (A) : ○20 ○25 ○32 ○40 ○50 ○63 ○80 ○100 ☒ 30 | | |
| Données installation | Conçue pour $U_N$ : ○ 230 V ☒ 3x230 V ○ 3N400 V ○ ..... | | Type de prise de terre : ○ boucle de terre ○ barres / piquets ○ ..... |
| | Courant nominal maximum (A) : ○20 ○25 ○32 ☒ 40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○ ..... | | |
| | Câble d'alimentation tableau principal : 4 X 10 mm² - Type : V | | |
| Description installation ☒ Voir annexe(s) | Dispositif diff. gén. : 40 A 300 mA | Nombre de tableaux : 1 | Nombre de circuits terminaux : 14 |

***Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☒ Contacts dir. | ☒ Contacts indir. | ☒ Montage | ○ Appareils | ☒ Matériel | ☒ I>/section | ☒ Schémas | ○ Contrôle bcl de défaut |
| ☒ Résistance de dispersion de la prise de terre : 15 Ω | | | ☒ Isolement général : 10 MΩ | | | ☒ Continuité de terre | ○ Test dispositif diff. |

Le dispositif différentiel général : ○ était plombé ☒ a été plombé ○ n'a pas été plombé ○ ne peut pas être plombé

***Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)***

| | |
|---|---|
| **Infractions Nouvelle installation** ☒ **Néant** | |
| **Infractions Installation existante** ☒ **Néant** | |
| **Remarques** ○ **Néant** | Faire remédier aux remarques signalées dans le rapport 9039280 150/GED |

Visa GRD ou mandataire :

***Conclusion(s) :***

☒ La nouvelle installation est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.
☒ L'installation existante est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.

**L'installation électrique doit être recontrôlée avant** 10/10/2031 (*)
○ **par le même organisme de contrôle.**

***Agent visiteur :***

Nom : MARCHAL Ch. Agent n° 0707 Date 10/10/2018

**Pour le Directeur Général : Signature**

***Annexe(s) :*** ☒ Schéma(s) de position : 4 ☒ Schéma(s) unifilaire(s) : 2 ○ .....

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et qui, directement ou indirectement, a la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

○ Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
○ Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire

(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, apres max 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

15 001 0 1 22