CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Région de Bruxelles-Capitale

Ce document fournit des informations utiles sur la performance énergétique du bâtiment (PEB). Des explications et informations complémentaires plus détaillées figurent dans les pages suivantes.

Appartement BR 0 A
Rue Van Maerlant 7/1
1000 Bruxelles

Superficie : 97 m²

Certificat n° : 494979-N-3-8-2-2 **valide jusqu'au : 08/03/2025**

1 Performance énergétique du bâtiment

Très économe

<= 45 A
46 - 95 B
96 - 150 C
151 - 210 D
Performance énergétique moyenne en Région de Bruxelles-Capitale
211 - 275 E
276 - 345 F
> 345 G

Très énergivore

C+

Consommation par m² [en $kWh_{EP}/m^2/an$]	**107**
Consommation totale [en kWh_{EP}/an]	**10315**

2 Emissions CO_2

Emissions annuelles de CO_2 par m² [kg $CO_2/m^2/an$]

PEU — BEAUCOUP

21

3 Respect des exigences énergétiques et de la qualité du climat intérieur

Oui	Non			
☑	☐	*Exigence niveau E*	61	*Niveau E*
☑	☐	*Exigence niveau K*	30	*Niveau K*
☑	☐	*Exigence U_{max} - R_{min}*		
☑	☐	*Exigence installations techniques*		
☑	☐	*Exigence ventilation*		

	Oui	Non
Présence d'une attestation de réception du système de chauffage	☑	☐
Si oui, est-elle conforme ?	☑	☐
Exigence Surchauffe	☑	☐

4 Informations administratives

Certificat délivré le: *10/03/2015*

Coordonnées du conseiller PEB :
Nom: SA Concept Control

Affectation: Habitation individuelle

Numéro d'agrément: PEBPM-1014190