

SGS

02/02/2021 15:03:00 220-V 100-202007120-RUE des CARRIÈRES 11, 7011 GHILIN

CONFORME

Norme(s) ISO 17020
Certificat n° 104-INSR

2. Identification des bords:

DEMANDEUR DU CONTRÔLE		PROPRIÉTAIRE, GESTIONNAIRE OU EXPLOITANT		RESPONSABLE DES TRAVAUX	
Nom:	BLS Consulting Brussel ** 9847942	Nom:	[REDACTED]	Nom:	BLS Consulting Brussel ** 9847942
Adresse:	Bischoffshemlaan 39 bus 4, 1000 Brussel	Adresse:	Rue des Carrères 11, 7011 Ghlin	Adresse:	Bischoffshemlaan 39 bus 4, 1000 Brussel
				N° TVA (C):	

3. Duplication de l'installation électrique

Adresse: Rue des Carrères 11, 7011 Ghlin Code EAN: N° GRD: ORES

Nr. Jour/nuï 4647712; Index J: 007178,6 N: 007462,2

Nature de l'installation: existante Cabine haute tension privée: Non

Type d'installation: unité d'habitation Installation sous tension pendant le contrôle? Oui

4. Informations de contrôle:

L'agent vérifieur: Vincent Jolbert Date de la visite: 11/03/2024 (08:30 - 09:30) Date du rapport: 11/03/2024

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 8/09/2019: Contrôle de conformité avant la mise en usage - nouvelle installation (6.4.)

Date de réalisation de l'installation: ☒ A partir du 1/10/1981 et avant le 1/06/2020

Dérogation(s) partie 3 Livre 1 - AR 8/09/2019: Appliquée(s)

5. Données de l'installation électrique

Compteur	Tension	Compteur N°	Protection existante	Protection à prévoir	Canalisation d'alimentation: section et type	DPCDR initiaux				
Jour/jour-nuit	1x160V + N	4647712	40A	A	4x16 mm² - EX/Beca	Régénér.	ΔI mA	n/A	Type	Scalé SGS
						1	300	40	A	146697
						2	90	40	A	-

Type de schéma de mise à la terre: IT

Type d'électrode de terre: piquet de terre

Documents	Signé par l'inspecteur et l'installateur 2:	Réj	Rev	Date
☒ Schéma unifilaire + plan de position	☐ Oui ☐ Non	G - 105	V1	31/01/2024

6. Résultats du contrôle et de la mesure

Non présent

7. Récapitulatif du contrôle et de la mesure

Ré: 2034 R/P/G/A/MQ Test DPCDR (bouton de test): OK Test DPCDR (courant de défaut): OK Continuité: OK