

Procédure d'avis énergétique

Les informations reprises sur ce document sont le résultat de l'application de la procédure d'avis énergétique (PAE) visant à évaluer la qualité du comportement énergétique d'un bâtiment d'habitation particulier.

Ces informations sont une synthèse des résultats de la procédure d'avis énergétique dont le détail peut-être consulté sur le document « Avis énergétique de votre habitation »



Identification

Adresse du bâtiment audité : rue F. Lefebvre 79, 4000 Rocourt
Demandeur : SPRL VANINVEST, rue F. Lefebvre 68, 4000 Rocourt
Auditeur : Marc Vandendriessche
Architecte

Évaluation

Enveloppe :  Um [W/m²K]=1,98
Système de chauffage : S 1  Rendement [%]=60,9
Eau chaude sanitaire :  Energie consommée [kWh/an.personne]=814
Confort d'été (optionnel) : module appliqué non
Ventilation (optionnel) : module appliqué oui

Numéro de série : RWRW06/1360063 Version du logiciel : 1.0.6



Evaluation-PAE



G.1.1. Synthèse générale

Général

Identification

Adresse du bâtiment audité : rue F. Lefebvre 79, 4000 Rocourt

Demandeur : SPRL VANINVEST, rue F. Lefebvre 68, 4000 Rocourt

Auditeur : Marc Vandendriessche

Architecte

Évaluation de la situation actuelle

Enveloppe		Um [W/m²K]=1,98
Système de chauffage	S 1	Rendement [%]=60,9
Eau chaude sanitaire		Energie consommée [kWh/an.personne]=814
Confort d'été (optionnel) (pour plus de détails sur ce module veuillez consulter la fiche E.4)	module appliqué	non
Ventilation (optionnel) (pour plus de détails sur ce module veuillez consulter la fiche E.6)	module appliqué	oui
Consommation théorique totale du bâtiment		58.855 kWh
Consommation réelle totale du bâtiment		25.333 kWh
(pour l'interprétation de ces valeurs veuillez consulter la fiche G.1.2 ci-dessous)		

Adresse du bâtiment : rue F. Lefebvre 79, 4000 Rocourt

Date : 04/03/2011

Auditeur (nom, prénom) : Vandendriessche, Marc

Version (logiciel) : 1.0.6



G.1.1. Synthèse générale

Général

Évaluation en situation rénovée

		Énergie épargnée [%]	Temps de retour [année]
Enveloppe du bâtiment	A+	58,4	12,8
Système de chauffage	S 1 A+	50,1	3,8
Total des économies d'énergie réalisables pour l'enveloppe du bâtiment et le système de chauffage en appliquant l'ensemble des recommandations reprises dans cet avis énergétique			84,7%
Eau chaude sanitaire		11,3	1,0

Adresse du bâtiment : rue F. Lefebvre 79, 4000 Rocourt

Date : 04/03/2011

Auditeur (nom, prénom) : Vandendriessche, Marc

Version (logiciel) : 1.0.6